



**Strojirenský zkušební ústav, s.p. (Engineering Test Institute, Public Enterprise)**  
Certifikační orgán certifikující produkty / *Product Certification Body*  
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika / *Czech Republic*

## CERTIFIKÁT / CERTIFICATE

Číslo:  
Number: **E-30-01300-16**

Výrobce:  
*Manufacturer:* OOO «TPK «Alden Group»  
Ul. Marshala Novikova d.36  
1973 49, Sankt Peterburg  
Rusko – *Russia*

Produkt:  
*Product:* Soklový systém vytápění  
*Board radiator*

Typové označení:  
*Type designation:* Mr. Tektum  
bližší specifikace viz 2. strana / *see Page 2 for specification*

Podklad pro vydání certifikátu:  
*Basis of Certificate issuance:* Protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku  
č. 1015-CPR-30-13229 ze dne 2016-12-07  
*Report on assessment of the performance of construction product*  
*1015-CPR-30-13229 of 2016-12-07*

Harmonizovaná norma:  
*Harmonized standard:* EN 442-1:2014

Strojirenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že posoudil vlastnosti v souladu s ustanovením bodu 1.4 (b) Systém 3 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR) a stanovil vlastnosti základních charakteristik stavebního výrobku.

*Strojirenský zkušební ústav, s.p. (Engineering Test Institute, Public Enterprise) hereby confirms that it has carried out an assessment of the performance in accordance with point 1.4.(b) System 3 Annex V of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), and has determined the performance of essential characteristics of the construction product.*

Použité certifikační schéma: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a.  
*Product certification scheme applied: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, Scheme type 1a.*

Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný oznámeným subjektem.  
*This Certificate is not a substitute for relevant document issued by Notified Body.*

Brno, 2016-12-07



Ing. Aleš Onderek  
zástupce ředitele  
*Deputy Director*

E-30-01300-16 Strana - Page 1 (Celkem - Total 2)



Specifikace výrobku:  
*Product specification:*

Pracovní přetlak / *Operating pressure:* 2,3 MPa  
Pracovní teplota / *Operating temperature:* 130 °C  
Délka / *Length:* 500 + 5000 mm

#### PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM

Certifikát může být používán v době jeho platnosti a jenom za předpokladu, že platí ustanovení normy, podle které byl výrobek certifikován.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobku, jehož specifikace je uvedena na předcházející straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobku, u nichž byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s. p., změna ovlivňující shodu s použitou normou.

Certifikační orgán požaduje, aby držitel certifikátu vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají výrobků, na něž se vztahuje tento certifikát.

#### RULES FOR USING THE CERTIFICATE

*This Certificate may only be used within the period of its validity and under the condition that the provisions of the standard according to which the product has been certificated are applicable.*

*The Certificate may only be used as a certificate for the product specified on the first page. This also holds true for use in advertising, promotional and commercial materials. Unauthorized or deceitful use of the Certificate may result in its withdrawal.*

*It is forbidden to change, amend or overwrite the data contained in the Certificate.*

*The Certificate may not be used to document the properties of product changed without the consent of the Engineering Test Institute in such a way that conformity with the standard specified on the previous page is affected.*

*The Certification Body requires that the Certificate holder keeps records of all complaints and remedies applicable to the products included under this Certificate.*

